

Wilkowice, 01.02.2011r.

ZP/341/2/2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż sprzętu oraz niezbędnego okablowania do monitoringu Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 2”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz 759 ze zmianami/ udzielam **sprostowania** do wyjaśnień na n/w zapytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 9 do Wyjaśnień treści specyfikacji z dnia 28.01.2011r:

Jakiej mocy mają być halogeny?

Odpowiedź:

Po dokonaniu analizy stwierdzono, że zasadne będzie zastosowanie lamp energooszczędnych o mocy umożliwiającej oświetlenie zewnętrzne terenu oraz dla właściwej rejestracji kamer. Lampy te winny być metalohalogenkowe lub sodowe z okloszowaniem oprawami oświetlenia ulicznego. Sterowane ręcznie i z jednym czujnikiem zmierzchu usytuowanym na północno – zachodniej ścianie sali gimnastycznej.

WÓJT
Mieczysław Rączka