

Wilkowice, 07.02.2011r.

ZP/341/2/2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż sprzętu oraz niezbędnego okablowania do monitoringu Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami/ udzielam wyjaśnień na n/w zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Przy użyciu metalohalogenów oraz lamp sodowych występuje czas rozgrzania (osiągnięcia pełnej sprawności - jasności) około 120 s. czyli 2 min. W tym okresie nie jest zapewnione podświetlenie obszaru pracy kamer. Przy wyłączeniu oprawy metalohalogenowej i sodowej okres stygnięcia wynosi około 5 minut (w zależności od temp. otoczenia) w tym okresie nie ma możliwości załączenia oprawy nawet ręcznie, układ wewnętrzny blokuje możliwość włączania każdej lampy bez wyjątku. W tym okresie obiekt nie będzie w pełni monitorowany?

Odpowiedź:

Lampy metalohalogenkowe zalicza się do energooszczędnych źródeł światła. Przy sterowaniu zmierzchowych (zapalenie o zmierzchu, zgaszenie o świcie) czasy rozgrzewania/ stygnięcia nie mają znaczenia dla skuteczności doświetlenia terenu dla potrzeb monitoringu


WOJT
Mieczysław Rączka