

Wilkowice, 15.04.2011r.

ZP/341/13/2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilkowice – zadanie nr B3” - Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz 759 ze zmianami/ udzielam wyjaśnień na n/w zapytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1:

Czy zostaną naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym?

Odpowiedź:


Gmina Wilkowice w ramach realizacji własnych inwestycji nie nalicza opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym. Ulica Nowa ma status drogi gminnej.

Pytanie nr 2:

Jakie studnie fi 1000 należy przyjąć do wyceny: wg przedmiaru są to studnie tworzywowe, wg opisu technicznego – betonowe (jeśli betonowe to czy mają one dolne części typu Preco)?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć studnie wg. przedmiaru tj. studnie tworzywowe.

Z-ca Wójta

Aleksander Adamiec