



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **GMINA WILKOWICE**

**z siedzibą :**  
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice  
tel. 33 499-00-77  
REGON: 072182309 NIP 9372632468

Wilkowice, 31.05.2011r.

ZP/341/22/2011

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.  
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul.  
Kościelnej 10- etap I”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami/ udzielam wyjaśnień na n/w zapytania do treści SIWZ:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udokumentowania wykonania robót, jeżeli Wykonawca ocieplął budynek styropianem z wyprawą elewacyjną z tynku akrylowego oraz przedstawi stosowne referencje zawierające ilości zgodne z SIWZ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przewidział wykonanie ocieplenia budynku w technologii posiadającej zewnętrzną warstwę wykańczającą w postaci tynku mineralnego. Technologia wykonania tynku akrylowego na warstwie ocieplenia jest zbliżona do technologii wykonania tynku mineralnego na takiej samej warstwie ocieplenia, w związku z tym Zamawiający uzna za spełniony warunek zawarty w pkt 5.2. SIWZ dotyczący rodzaju tynku w sytuacji gdy Oferent wykaże wykonanie tynków akrylowych.

Przedmiotowe zapytanie dotyczy doświadczenia oferenta, lecz nie zmiany technologii wykonania robót. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania robót tj. wykonania zewnętrznej warstwy wykańczającej z tynku akrylowego.

#### **Pytanie nr 2:**

W projekcie zawarta jest także technologia wtórnej izolacji poziomej ścian metodą iniekcji. Technologia ta odtwarza izolację poziomą ale niestety nie osusza zawilgoconych murów. Czy za metodę równoważną uznać można zablokowanie podciągania kapilarnego poprzez uruchomienie w budynku systemu bezinwazyjnego osuszania murów wytwarzającego w obrębie swego działania elektrofizyczną blokadę uniemożliwiającą przemieszczanie się wody strukturą ścian na skutek procesu kapilarnego podciągania wilgoci pełniącego zatem funkcję izolacji poziomej?

#### **Odpowiedź:**

Oferent nie uzasadnia na czym polega proponowana przez niego metoda izolacji ścian. Na swojej stronie internetowej również nie podaje tych informacji. Podaje jedynie, że

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*





metoda chroniona jest patentem RP. Z tych też względów metoda proponowana przez oferenta nie jest metodą powszechnie znaną i stosowaną. Oferent podaje 20 lat gwarancji na działanie systemu ale równocześnie obwarowuje tą gwarancję szeregiem zastrzeżeń, których nie podaje ani w uzasadnieniu ani na swojej stronie internetowej. W związku z powyższym Zamawiający uważa, że nie można tej metody izolacji poziomej ścian uznać za równoważną z wykonaniem izolacji za pomocą metody iniekcji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z faktem, iż zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10” w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013., dokonywanie jakichkolwiek zmian w projekcie wymagać będzie zgody Urzędu Marszałkowskiego.

### **Pytanie nr 3**

W związku z treścią pkt. 5 ppk. 5.3 SIWZ („Udokumentują dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego: w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadając aktualne /ważne/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach przynależności do-właściwej izby inżynierów budownictwa”) oraz treścią Rozdz. pkt, 6.1.3 ppk. A) i b) SIWZ („a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia / zawierający imiona i nazwiska osób/, którymi dysponuje Wykonawca (sporządzony wg załącznika nr 5 do niniejszej specyfikacji) i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, b) oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia i posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa. Zawarte w druku „OFERTA”) - ze względu na charakter techniczny budynku, należy rozumieć, iż ponieważ posiadanie odpowiednich uprawnień wymaga ustawy Prawo Budowlane z d n. 12.11,2010 r. (Dz. U. z 2010r. nr 243 póź. 1623) - dokumenty które należy załączyć do oferty i o których mowa powyżej są to odpowiednie uprawnienia zgodne z aktualnym Prawem Budowlany (art. 14 pkt. 3 ppkt 3) wraz z uszczegóławiającym go Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w zakresie § 17 ust. 1 i § 23 ust. 1 i § 24 ust. 1?

### **Odpowiedź:**

Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ, winien przedłożyć do oferty wykaz osób /załącznik nr 5 do SIWZ/, w którym wskaże osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zamawiający informuje, że osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy przy realizacji w/w inwestycji może legitymować się uprawnieniami budowlanymi w

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*





**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie pod warunkiem, że posiadane uprawnienia dopuszczają kierowanie przez tą osobę robotami objętymi niniejszą procedurą przetargową.

**WÓJT**  
*Mieczysław Kaczka*