

Wilkowice, 08.12.2006r.

ZP/341/62/2006

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie pytanie do treści siwz w postępowaniu na „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wilkowice w ul. Pogodnej, Szczęśliwej, Jagodowej, Borowej-Głogowej w tym kolektor Ø 200- 871 mb, przyłącza Ø – 160 – 26 szt.”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) do Zamawiającego zostało wniesione w terminie 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone zapytanie, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

PYTANIE:

W przedmiarze inwestorskim nie jest uwzględnione odtworzenie nawierzchni drogowych po przekopach.

W jakim standardzie oraz czy inwestor przewiduje odtworzenie tych nawierzchni. Czy w kosztorysie ofertowym należy to uwzględnić w kosztach jako odrębną pozycję, czy w ramach innych pozycji np. robót ziemnych?

Zamawiający nie przewiduje odtworzenia nawierzchni dróg w wersji innej niż jest opisana w siwz i jej załącznikach i przedmiarze robót tj. zasypywanie gruntem rodzimym z osiągnięciem wymaganego wskaźnika zagęszczenia zgodnie w/w dokumentami.

Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę, że rozbiórka nawierzchni drogowych jest ujęta w przedmiarze robót w pozycji robót ziemnych.

Z-ca Wójta
mgr Grażyna Zajac