

15.1.6. Wykończenie

- Kanały wentylacji grawitacyjnej ceramiczne 19 x 19 cm wyprowadzone ponad pokrycie min. 60 cm.
- Drzwi wejściowe do WC w dolnej części otwory o przekroju min. 0,022 m² dla dopływu powietrza.
- Drzwi wejściowe do przedsionków wyposażone w samozamykacze.
- Korytarz zaplecha sceny wyposażyć w światła ewakuacyjne o natężeniu 1 luxa.
- W pomieszczeniach WC wentylacja grawitacyjna wspomagana przez elektryczne wentylatorki o wydajności 50 m³/h na jedną miskę ustępową i 25 m³/h na 1 pisuar.
Wentylacja mechaniczna uruchamiana automatycznie przy oświetleniu pomieszczenia.
- Pokrycie dachu - dachówką bitumiczną "Tegola" na podkładzie papowym i pełnym deskowaniu.
- Posadzki pomieszczeń terakotowe w układzie warstwowym jak na rys. przekrojów z ociepleniem.
- Posadzka podcienia - kostka brukowa.
- Tynki cem.-wap. tradycyjne gr. 1,5 cm.
- Malowanie ścian i sufitów emulsyjne wg dyspozycji kolorystycznej.
- Obróbki blacharskie parapety okienne - z blachy stalowej powlekanej w kolorze płytek okładzinowych, filarków i cokołu.
- Cokół obłożony płytkami klinkierowymi sp inowanymi w kolorze naturalnym.
- Stolarka drzwiowa drzwiowa drewniana pełna.
Drzwi zewnętrzne ocieplone i zabezpieczone p. wilgociowo z wierzchnią warstwą okładziny wodoodpornej.
- Zestawienie drzwi zewnętrznych:

1.Dz 1	101 x 205	prawe	2 szt	
2.Dz 2	131 x 205	prawe	3 szt	} razem 4 szt
	półtoraskrzydłowe	lewe	1 szt	