

ZP/341/..../2008

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 15 LIPCA 2008 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w dniu 15 lipca 2008 r., w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Samotnej w Wilkowicach w Gminie Wilkowice w ramach programu ORLIK 2012” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 143621 z dnia 27 czerwca 2008 r., przez Gminę Wilkowice, zostało wniesione zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytania i odpowiedź Zamawiający podaje poniżej.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści do oferowania i wykonania na zadaniu nawierzchnię poliuretanową w technologii żądanej przez Zamawiającego, posiadającej następujące parametry:

- Twardość nawierzchni: 55+/-10 Sh A
- Wytrzymałość na rozrywanie: >0,6 MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu: >65%
- Wytrzymałość na rozdzielanie: >100 N
- Współczynnik tarcia na sucho: >0,35
- kinetycznego na mokro: >0,30
- Odporność na uderzanie – pow. odcisku kulki: 550 +/-50 mm²
- Ścieralność wg Stuttgart: < 0,09 mm
- Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrażona zmianą masy: <0,65%
- Mrozoodporność oceniona zmianą masy: < 0,8 %
- Odporność na starzenie, stopnie skali szarej: 5
- Nasiąkliwość wodą – parametry nie określone ze względu na rodzaj, przeznaczenie, funkcjonalność i procedury badawcze.
- Zmiana wymiarów w 80°C - parametry nie określone ze względu na rodzaj i przeznaczenie, funkcjonalność i procedury badawcze.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści do zastosowania w ramach wykonania przedmiotu zamówienia nawierzchnię poliuretanową w technologii żądanej przez Zamawiającego o parametrach podanych jak powyżej.

Z up. Wójta
Aleksander Adamiec
WÓJTA