

TL– OBUDOWA II KL. IZOLACJI
NA BAZIE SKRZYNEK ST/57 INCOBEX



* – PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA
** – ZAMYKANE NA ZAMEK Z WKŁADKĄ OBOWIĄZUJĄCĄ W ZE
*** – ZAMYKANE NA ZAMEK Z WKŁADKĄ OBOWIĄZUJĄCĄ W ZE
Z DOSTĘPEM ODBIORCY

RG– OBUDOWA II KL. IZOLACJI
NA BAZIE SKRZYNEK ST/88 INCOBEX



UKŁAD SIECI *TT*
SYSTEM OCHRONY PRZED PORAŻENIEM SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Dla układu pom. GMINY *Psz = 40,0kW +22kW REZ.* *Io = 97,0A*
Dla układu pom. TP S.A. *Psz = 10,3kW* *Io = 17,0A*

ES "ELKENT-SYSTEM"
Przedsiębiorstwo Techniczno–Handlowe
43–300 Bielsko–Biała ul.Towarowa 26
tel.:81 652 28
e–mail:biuro@elkent–system.pl internet:www.elkent–system.pl
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW, SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Obiekt:
URZĄD GMINY WILKOWICE
WILKOWICE UL WYZWOLENIA 25

Nazwa projektu:
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEFONICZNE

	Nazwisko	Podpis
Projekt.	mgr inż.A.Gasiński upr.5/96 oraz 148/87 Bielsko–Biała SLK/IE/0743/03	
Sprawdził	inż. Jan Gajdziszewski upr.504/KW/73 oraz 300/89 Bielsko–Biała MAP/IE/0373/06	

Treść rysunku:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ROZDZIELNICA RG

Skala:
Nr rys.: *1*
Data: STYCZEŃ 2008
Zastępuje rys.: