

UWAGA:  
W obu bocznych klatkach schodowych należy wykonać zaprojektowaną balustradę.  
Ze względu na nieznaczne różnice w wymiarach obu klatek - przed wykonaniem elementów balustrady wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich pomiarów - tak aby wysokość balustrady była nie mniejsza niż 110cm, a odstęp pomiędzy elementami balustrady nie większy niż 20cm - zgodnie z przepisami.  
Elementy stalowe - stal nierdzewna, szczołkowana po długości.  
Pochwył - lite drewno - buk parzony.

Istniejąca balustrada - do usunięcia.  
Płaskowniki pionowe należy uciąć przy podłodze tak aby nie wystawały ponad jej poziom i wypolerować.

