

UWAGA:
Przed wykonaniem elementów balustrady wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich pomiarów - tak aby wysokość balustrady była nie mniejsza niż 110cm, a odstęp pomiędzy elementami balustrady nie większy niż 20cm - zgodnie z przepisami.
Elementy stalowe - stal nierdzewna, szczerzkowana po długości.
Pochwył - lite drewno - buk parzony.
Istniejąca balustrada - do usunięcia.
Płaskowniki pionowe należy uciąć przy podłożu tak aby nie wystawały ponad jej poziom i wypolerować.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA"		Białsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913	
TEMAT:	MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3	PROJEKT: AUTOCAD LT	FAZA: projekt wnętrz
INWESTOR:	Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice	BRANŻA: architektura	SKALA: 1:20
TREŚĆ RYS.:	Balustrada w klatce głównej - przekrój A-A	PODPIS:	DATA: 12.2007
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA nr upr. 675/01 mgr inż. arch. Rafał KOZŁOWSKI mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SICIŃSKA nr upr. 13/07/SŁOKK	NR RYS.: 24	
SPRAWDZIŁ:			

