



**UWAGA:**

W obu bocznych klatkach schodowych należy wykonać zaprojektowaną balustradę. Ze względu na nieznaczne różnice w wymiarach obu klatek - przed wykonaniem elementów balustrady wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich pomiarów - tak aby wysokość balustrady była nie mniejsza niż 110cm, a odstęp pomiędzy elementami balustrady nie większy niż 20cm - zgodnie z przepisami.

Elementy stalowe - stal nierdzewna, szcztokowana po długości.

Pochwył - lite drewno - buk parzony.

Istniejąca balustrada - do usunięcia. Płaskowniki pionowe należy uciąć przy podłodze tak aby nie wystawały ponad jej poziom i wypolerować.