

UWAGA:		Przed wykonaniem elementów balustrady		wykonawca zobowiązany jest do		dokonania odpowiednich pomiarów		- tak aby wysokość balustrady była nie		mniejsza niż 10cm, a ostateczny wynik		elementami balustrady nie wlekszy		niz 20cm - zgodnie z przepisami.		Elementy stalowe - stal nierdzewna,		szczotkowana po dłużosći.		Pochwyt - litte drewno - buk parzoný.		Szkieletki pionowe nalezły uciecę		Przy podłodze tak aby nie		wystawły ponad jej pozycję i wypolerować.																					
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZOWKA"		Bielsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913		TEMAT:		MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA		W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3		INWESTOR:		Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice		TRESÓR:		Balustrada w klatce schodowej - przekrój C-C		PODPIŚ:		BRANŻA:		projektant		architektura		projektanci		tak aby wysokość balustrady była nie		mniejsza niż 10cm, a ostateczny wynik		elementami balustrady nie wlekszy		niz 20cm - zgodnie z przepisami.		Elementy stalowe - stal nierdzewna,		szczotkowana po dłużosći.		Pochwyt - litte drewno - buk parzoný.		Szkieletki pionowe nalezły uciecę		Przy podłodze tak aby nie		wystawły ponad jej pozycję i wypolerować.	
NRYS.:		DATA:		SPRAWDZIĘ:																																											
26																																															

