



ZP/341/79/2009

Wilkowice, dn. 13.07.2009.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „*Wykonanie robót budowlanych Urzędu Gminy Wilkowice: zadanie nr 1 – Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i telefonicznej w budynku Urzędu Gminy Wilkowice; zadanie nr 2 – Wykonanie okablowania strukturalnego i dedykowanej sieci elektrycznej zasilającej stanowiska komputerowe w budynku Urzędu Gminy Wilkowice*”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami/ udzielam wyjaśnień na n/w zapytania do treści SIWZ.

Pytanie 1

Proszę o podanie informacji, czy przedmiotowe zadanie podlega stawce podatkowej od towarów i usług (na podst. Zezwolenia Ministra Finansów) różnej od 22% ?

Odpowiedź:

Przedmiotowe zadanie zgodnie z zapisami §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 18.11.2008r. (Dz. U. 2008r. nr 212, poz. 1336 ze zmianami) nie podlega niższej od 22% stawce podatku od towarów i usług, ponieważ świadczona usługa będzie realizowana w obiekcie użyteczności publicznej.


Pytanie 2

Czy Zamawiający zezwala na prowadzenie prac w godzinach nocnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia prac w godzinach nocnych przez wybraną do realizacji zadania firmę.

Zadanie nr 2 współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013



Pytanie 3

Proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający dysponuje zamykanym pomieszczeniem które będzie w stanie udostępnić Wykonawcy do składowania materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy na etapie realizacji prac zamykane pomieszczenie, z przeznaczeniem na składowanie niezbędnych materiałów.

Pytanie 4

Zgodnie z treścią § 5 art. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.05.2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dn. 24.05.2006 r. nr 87 poz. 606) uprzejmie proszę o przesłanie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia).

Odpowiedź:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. (Dz.U. z dnia 24.05.2006r. nr 87 poz.605 ze zmianami) dotyczy rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a nie jak Oferent określił „w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia”.

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 8 października 2001r. nr 112, poz. 1198 ze zmianami) Zamawiający udostępni informację o wartości szacunkowej zamówienia w terminie otwarcia ofert tj. 22 lipca 2009r. o godzinie 13.15 w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 5

W załączniku nr 7 do SIWZ w §2 ust. 4 Zamawiający napisał, że „Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się do 6 tygodni od daty o której mowa w ust. 1” proszę o skorygowanie w/w terminu, ponieważ w SIWZ oraz w §2 ust. 1 Umowy Zamawiający ustalił termin do **8 tygodni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – terminowego.**

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany treści §2 wzoru umowy /Załącznik nr 7 do SIWZ/.

Pytanie 6

W załączniku nr 7 do SIWZ w §11 ust. 8 Zamawiający napisał, że „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasa w stosunku do Zamawiającego wraz z upływem terminu, o którym mowa w pkt 9.” proszę o wyjaśnienie którego paragrafu dotyczy pkt 9, ponieważ w §11 nie występuje pkt o w/w numerze.



Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany treści §11 ust. 8 wzoru umowy /Załącznik nr 7 do SIWZ/.

Pytanie 7

Proszę potwierdzić, że gwarancja na materiały i roboty budowlane wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że gwarancja na materiały i roboty budowlane wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy /załącznik nr 7 do SIWZ/ w §11 ust. 1 / „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy (na materiały i roboty budowlane) na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy”.

Pytanie 8

Miedzy rysunkami, przedmiarem robót a zestawieniem materiałów występują następujące rozbieżności:

LP	Urządzenie	JM	PRZEDMIAR ROBÓT	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	RYUNKI	PRAWIDŁOWE WARTOŚCI DO PRZEDMIARU
1.	Łączniki i przyciski – WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY	szt	20	17	23	<u>23</u>
2.	WYŁĄCZNIK PODWÓJNY	szt.	28	28	26	<u>25</u>
3.	Oprawy świetłówkowe SR 236 P- A z rastrem parabolicznym ES System	szt	68	68	67	<u>67</u>
4.	Oprawa nastropowa 1x100W	szt	16	16	14	<u>16</u>
5.	Kinkiet na klatkę schodową i lustro 1x100W	szt	12	13	12	<u>13</u>
6.	Gniazda natynkowe 2-biegunowe	szt	94	8	94	<u>10</u>
7.	Gniazda podtynkowe 230V 2P+Z	szt		94		<u>79</u>

Proszę jednoznacznie określić, które ilości są poprawne i zgodnie z nimi zaktualizować przedmiar robót.

Odpowiedź:

Zamawiający podał powyżej w tabeli prawidłowe wartości jakie należy przyjąć w przedmiarze robót.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie 9

Proszę o zmianę opisu w przedmiarze robót – wewnętrzne instalacje elektryczne i telefoniczne w pkt. 1.5.25. na „Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych – compact – DOWNLIGHT 2xPL-C 18 W z rasterem D225 ES System – **8szt** + D225 z mod. awaryj. – 5szt”.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje prawidłowe brzmienie opisu w przedmiarze robót – wewnętrzne instalacje elektryczne i telefoniczne w pkt. 1.5.25. – „Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - compact -DOWNLIGHT 2XPL-C 18 W z rastrem D225 ES System -8 szt + D225 z mod.awaryj. - 5 szt.”

Pytanie 10

Na rysunku – „Plan instalacji zasilania oświetlenia parter” znajdują się oprawy oświetlenia kinkiet 1x100Wstandard w ilości 2 szt. (symbol opraw poniżej) których nie uwzględniono w przedmiarach oraz zestawieniu materiałów. Proszę jednoznacznie określić czy w/w oprawy należy wycenić oraz skorygować przedmiar o w/w oprawy.



- symbol w/w oprawy

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższe oprawy 1x100W – 2 szt. ujęte są w poz. 1.5.22. – „Oprawy oświetleniowe przykręcane – NASTROPOWA 1x100W (B1 +C)” i należy je wycenić.

Z-ca Wójta

Aleksander Adamiec