



Do obliczeń więzarów przyjęto następujące wartości obciążeń i strefy.

Zestawienie obciążeń

Pas górny

Obciążenia stałe kN/m^2				
	m	kN/m^3	charakterystyczne	obliczeniowe
Pokrycie ciężkie dachówka ceramiczna + łaty + kontrłaty + folia dachowa			0,7	1,2
			0,7	0,84
Pas dolny				
Obciążenia stałe kN/m^2				
			0,7	0,84

Obciążenia stałe kN/m^2				
	m	kN/m^3	charakterystyczne	obliczeniowe
Podwieszenie lekkie oświetlenie + wentylacja			0,2	1,2
			0,2	0,24
Pas dolny				
Obciążenia stałe kN/m^2				
			0,2	0,24

Obciążenie wiatrem parcie (strefa III) kN/m^2				
war.charak.	0,45	C_e	1,0	0,2
wsp.bezpiecz.	1,3	β	1,8	0,21
Obciążenie wiatrem ssanie (strefa III) kN/m^2				
war.charak.	0,45	C_e	1,0	-0,75
C_e	1,0	C	0,2	1,3
β	1,8	wsp.bezpiecz	1,3	-0,79
q_w	0,21			