



Przed wykonaniem elementów balustrady wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich pomiarów - tak aby wysokość balustrady była nie mniejsza niż 110cm, a odstęp pomiędzy elementami balustrady nie większy niż 20cm - zgodnie z przepisami.

Elementy stalowe - stal nierdzewna, szczołkowana po długości.

Pochwyty - lite drewno - buk parzony.

Istniejąca balustrada - do usunięcia.

Płaskowniki pionowe należy uciąć przy podłodze tak aby nie wystawały ponad jej poziom i wypolerować.

**MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA
W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3**

Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice

mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA
nr upr. 675/01

artyista plastyk Rafał KOZŁOWSKI
mgr inż. arch. kraj. Przemysław JANUSZ
mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SICIŃSKA
nr upr. 13/07/SLOKK

S: pylor

SKALA A:

3

12.2007

26