



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Śląskie.**  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**URZĄD GMINY**  
43-365 W WILKOWICACH  
ul. Wyzwolenia 25  
**ZP/34P/199/2010**  
REGON: 000545810 NIP 937-00-06-873

Wilkowice, 29.04.2010r.

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68 – etap II” zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami/ udzielam wyjaśnień na n/w zapytania do treści SIWZ.

### **Pytanie nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie obudowy grzejników?

### **Odpowiedź:**

W wycenie należy uwzględnić obudowy grzejników zgodnie z rys 6 Projektu instalacji C.O.

### **Pytanie nr 2:**

Proszę o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie drzwi stalowych z samozamykaczem?

### **Odpowiedź:**

W wycenie należy uwzględnić wykonanie drzwi stalowych z samozamykaczami zgodnie z obowiązującymi warunkami przeciwpożarowymi.

### **Pytanie nr 3:**

Proszę o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie na ścianie zewnętrznej głównego wyłącznika prądu?



**Odpowiedź:**

W wycenie należy uwzględnić wykonanie na ścianie zewnętrznej głównego wyłącznika prądu.

**Pytanie nr 4:**

Czy w pomieszczeniu są do wykonania roboty budowlane? Jeśli tak, proszę o ich wyszczególnienie.

**Odpowiedź:**

W obiekcie do wykonania przewidziano roboty budowlane polegające między innymi na wykonaniu instalacji podtynkowo, odmalowaniu pomieszczeń, roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Oferent winien przeprowadzić wizję w obiekcie celem ustalenia zakresu prac związanych z realizacją zadania i dokonania ich rzetelnej wyceny. Dokonanie wizji jest możliwe w każdy dzień nauki szkolnej w godzinach od 8:00 do 12:00

**Pytanie nr 5:**

Zastrzeżenie do projektu wentylacji – brak w projekcie zestawienia materiałowego. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Dołączono zestawienie materiałów dla wentylacji, kotłowni oraz C.O.

**Pytanie nr 6:**

Brak w projekcie szczegółowego opisu dobranych urządzeń wentylacyjnych – firma, typ, tabela głośności, ciężar itp. (brak tych danych skutkuje tym że nie wiadomo co jest odstępstwem od projektu a co nie jest przy doborze zamienników do zaprojektowanych urządzeń). Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Dołączono zestawienie materiałów dla wentylacji, w którym podano wymiary oraz przykładowych producentów.

**Pytanie nr 7:**

Wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń kuchni, jadalni, Sali gimnastycznej wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej pod centralę nawiewną

Brak w projekcie zestawienia materiałowego



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Śląskie.**  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO




- Brak w projekcie szczegółowego opisu dobranych urządzeń – firma, typ, tabela głośności, ciężar itp. (brak tych danych skutkuje tymże nie wiadomo co jest odstępstwem od projektu a co nie jest przy doborze zamienników do zaprojektowanych urządzeń)

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami do treści SIWZ, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 07.05.2010r. do godz. 13:00. Jednocześnie zmianie ulega termin otwarcia ofert na 07.05.2010r. godz. 13:15.

**Z-ca Wójta**

  
*Aleksander Adamiec*