



UWAGA:

1. REZYSTANCJA UZIOMU NIE WIEKSZA NIZ 20 OHM
2. POŁĄCZENIA PODZIEMNE NALEŻY ŁĄCZYĆ POPRZEC SPAWANIE.
3. POŁĄCZENIA ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ FARBĄ CYNKOWĄ I TAŚMĄ DENSO.
4. ZABRANIA SIĘ ŁĄCZENIA SPAWEM BEDNARKI DOCZOŁOWO
5. DO UZIOMU PODŁĄCZYĆ UZIEMIENIE WYRÓWNAWACZE BUDYNKU.
6. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ NALEŻY PODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE INSTALACJI.

nr rysunku:	E-04	Plan instalacji odgromowej. Dach	plus ⁺ pi technologie sztuki © prawa autorskie zastrzeżone
	branża:	PW / ELEKTRYKA	
skala:	1:100	Urząd Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice	plus8.pl s.c. M. Gończyski, Ł. Pula R. Seemann 44-480 Zabrze ul. Włodności 94 www.plus8.pl plus@plus8.pl 032 274 64 13
data:	marzec 2010	Budowa budynku (do obsługi trasy białogowej) wraz z tworzącą infrastrukturą, budowy drogi odgromowej oraz budowy obiektów inżynierii architektury w odrębnej ewidencyjnym Wilkowice, na p.g. nr 135/16	
projektował:	upr. nr 56501	inż. Mariusz Kosiorz	
opracował:		mgr inż. Mariusz Szlenk	
sprawił:	upr. nr 98405	mgr inż. Witold Pierz	